

ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

“ 20 ” декабря 2018 г.

№ 2131-па

г. Губкин

**О внесении изменений  
в постановление администрации  
Губкинского городского округа  
от 22 января 2016 года № 16-па**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» и заключением по итогам проведения экспертизы постановления администрации Губкинского городского округа от 22 января 2016 года № 16-па «Об установлении нормативов сброса в систему коммунальной канализации г. Губкина по составу сточных вод»

**ПО С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 22 января 2016 года № 16-па «Об установлении нормативов сброса в систему коммунальной канализации г. Губкина по составу сточных вод»:

1) в преамбуле постановления исключить слова: «и в целях предотвращения негативного воздействия на работу системы коммунальной канализации г. Губкина»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Установить нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в централизованную систему водоотведения г. Губкина.»;

3) приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Котенева А.М.

**Первый заместитель главы администрации  
руководитель аппарата администрации**



**И.Н.Черенков**

**Приложение**  
**к постановлению администрации**  
**Губкинского городского округа**  
от «20» декабря 2018 г. № 2131-па

**Нормативы**  
**допустимых сбросов загрязняющих веществ со сточными водами**  
**в централизованную систему водоотведения г. Губкина**

№ пп	Загрязняющие вещества	Единицы измерения	Максимальное допустимое значение показателя в натуральной пробе сточных вод
1.	Водородный показатель (рН)	единиц	6,5 - 9,0
2.	Температура	°С	+40
3.	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	240,0
4.	БПК <sub>5</sub>	мг/дм <sup>3</sup>	310,0
5.	ХПК	мг/дм <sup>3</sup>	465,0
6.	Азот общий	мг/дм <sup>3</sup>	50,0
7.	Фосфор общий	мг/дм <sup>3</sup>	12,0
8.	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	0,2
9.	Хлор и хлорамины	мг/дм <sup>3</sup>	5,0
10.	Фенолы (сумма)	мг/дм <sup>3</sup>	5,0
11.	Сульфиды (S-H <sub>2</sub> S+S <sub>2</sub> -)	мг/дм <sup>3</sup>	1,5
12.	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	106,4
13.	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	190,6
14.	Аллюминий	мг/дм <sup>3</sup>	5,0
15.	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	0,4
16.	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	1,0
17.	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	0,03
18.	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	1,0
19.	Хром общий	мг/дм <sup>3</sup>	0,5
20.	Хром шестивалентный	мг/дм <sup>3</sup>	0,05
21.	Никель	мг/дм <sup>3</sup>	0,25
22.	Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	0,015
23.	Свинец	мг/дм <sup>3</sup>	0,25
24.	Мышьяк	мг/дм <sup>3</sup>	0,05
25.	Ртуть	мг/дм <sup>3</sup>	0,005
26.	Жиры	мг/дм <sup>3</sup>	0,33
27.	Летучие органические соединения (ЛОС) (в том	мг/дм <sup>3</sup>	20,0

	числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС)		
28.	СПАВ неионогенные	мг/дм <sup>3</sup>	10,0
29.	СПАВ анионные	мг/дм <sup>3</sup>	0,3
30.	Полихлорированные бифенилы (сумма ПХБ)	мг/дм <sup>3</sup>	0,001
31.	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	1054,0
32.	Нитриты	мг/дм <sup>3</sup>	0,08
33.	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	40,0
34.	Аммоний ион	мг/дм <sup>3</sup>	13,0
35.	Фосфат ион	мг/дм <sup>3</sup>	1,0

Сброс веществ, не указанных в настоящем перечне, в централизованную систему водоотведения г. Губкина не допускается.

